

浄化槽補助金実績報告

窓口受付時の実績報告書添付書類(写真)チェック表

チェック欄		提出書類一覧	
単独転換	くみ取り転換		
		1	着工前
		2	浄化槽本体(機種名等入れて撮影)
		3	掘削(スタッフにて掘削深を測定) ※測定 H=〇〇m
		4	栗石、碎石基礎(基礎厚) ※仕上がり測定 H=〇〇m 碎石厚(10cm以上)
PC板使用の場合不要		5	捨てコンクリート ※養生後測定 H=〇〇m 捨てコン厚(5cm以上)
PC板使用の場合不要		6	配筋状況(寸法を必要) D-10@200 ※配筋測定 ※スペーサーブロック設置のこと
		7	ベースコンクリート 養生後に寸法測定及びGLからのさがりを測定 ※PC板は設置後の水平確認も H=〇〇m W=〇〇m L=〇〇m
		8	据付・埋戻し・水締め 水張及び水平/良質土にて十分転圧・タンパも撮影
		9	スラブコンクリート 配筋測定 D-10@200 ※スペーサーブロック設置のこと
		10	完成 ※寸法を測定 H=〇〇m W=〇〇m L=〇〇m
		11	嵩上げ ※30cm以内
		12	ブロワモーター設置状況および消費電力
		13	配管の位置が竣工図と照合できる写真
		14	放流状況(浸透ますの場合・・・配管との接続状況が確認できる写真)
		15	掘り出し前 / 既存の単独浄化槽もしくはくみ取り槽の埋設状況
		16	掘り出し後
		17	撤去物
		18	会社名、許可番号が確認できる写真(会社名、許可番号、登録ナンバー等)
		19	中間処理場への搬入(処理場名等を写真に入れたもの)
改造を行う場合		20	雨水貯留槽等への改造が確認できる写真(配管、工事の工程が分かるように撮影)