水道水水質検査結果

平成３１年度簡易水道水質検査計画に基づき、毎月水道水の水質試験を行っております。今月は、省略不可能９項目の検査を行い結果は以下のとおりです。
なお、すべての項目で基準値を下回っており水質基準に適合しています。

水質基準項目検査結果　　採水日：令和元年９月１１日

採水場所 / 検査項目	東支所	神戸駅構内	座間集会所	沢入駅構内	草木公園内	富弘美術館	春場見集会所	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	100CFU/m以下
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されいこと
塩化物イオン	2.2mg/L	2.2mg/L	2.5mg/L	2.9mg/L	1.8mg/L	2.0mg/L	1.8mg/L	200mg/L以下
有機物（TOC）	0.4mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L	0.7mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.2mg/L未満	3mg/L以下
pH値	6.9	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.6	5.8～8.6
味	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常でないこと
臭気	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常ではない	異常でないこと
色度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.8度	0.6度	0.5度未満	0.5度未満	5度以下
濁度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.3度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	2度以下

検査機関：一般社団法人　群馬県薬剤師会で検査を行っています。