水道水水質検査結果

10月は、21項目の検査を行い、結果は以下のとおりです。
なお、すべての項目で基準値を下回っており水質基準に適合しています。

「水質基準項目21項目」　　採水日：令和7年10月14日

浄水　（花輪給水区）　（神戸給水区）　（座間給水区）　（沢入給水区）　（横川給水区）　（草木給水区）　（春場見給水区）

採水場所 / 検査項目	東支所	神戸駅構内	座間集会所	沢入駅構内	草木公園内	富弘美術館	春場見集会所	基準値
一般細菌	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	100CFU/mL以下
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
ヒ素及びその化合物	－	－	－	－	－	－	0.006mg/L	0.01mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
塩素酸	0.09mg/L	0.08mg/L	0.06mg/L未満	0.17mg/L	0.08mg/L	0.06mg/L未満	0.07mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.008mg/L	0.005mg/L	0.004mg/L	0.010mg/L	0 .003mg/L	0.013mg/L	0.001mg/L未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.003mg/L	0 .003mg/L	0.008mg/L	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.009mg/L	0.005mg/L	0.006mg/L	0.011mg/L	0.003mg/L	0.015mg/L	0.001mg/L未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.007mg/L	0.004mg/L	0.003mg/L	0.009mg/L	0.004mg/L	0.013mg/L	0.002mg/L未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	1.8mg/L	2.0mg/L	1.6mg/L	1.6mg/L	1.6mg/L	1.7mg/L	1.7mg/L	200mg/L以下
有機物	0.4mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.7mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L	0.2mg/L未満	3mg/L以下
pH値	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.7	5.8～8.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	1.0度	0.6度	0.5度未満	0.5度未満	5度以下
濁度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	2度以下