水道水水質検査結果

11月は、9項目の検査及び放射能の検査を行い、結果は以下のとおりです。
なお、すべての項目で基準値を下回っており水質基準に適合しています。

水質基準項目検査結果（浄水）　　採水日：令和7年11月11日

採水場所 / 検査項目	東支所（花輪給水区）	神戸駅構内（神戸給水区）	座間集会所（座間給水区）	沢入駅構内（沢入給水区）	草木公園内（横川給水区）	富弘美術館（草木給水区）	春場見集会所（春場見給水区）	単位	基準値
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	(100ml中)	検出されないこと
塩化物イオン	1.7	1.9	2.2	1.5	1.4	1.4	2.0	mg/L	200mg/L
有機物	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.2未満	mg/L	3mg/L
pH値	7.0	7.1	7.3	7.2	7.1	7.4	7.9	－	5.8～8.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	度	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度	2度以下

放射能測定結果（浄水）

採水場所 / 検査項目	東支所（花輪給水区）	神戸駅構内（神戸給水区）	座間集会所（座間給水区）	沢入駅構内（沢入給水区）	草木公園内（横川給水区）	富弘美術館（草木給水区）	春場見集会所（春場見給水区）	単位	基準値
ヨウ素131	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	Bq/kg	
セシウム134	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	Bq/kg	合計で10Bq/kg
セシウム137	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	Bq/kg	

※「検出せず」は、検出下限値未満を示す

検査機関：一般財団法人群馬県薬剤師会環境衛生試験センター